

Dobra dnia 19.05.2011 r.

Gmina Dobra
pl. Wojska Polskiego 10
62-730 Dobra

IGOŚR.271.6.2011

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IGOŚR.271.6.2011 w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Piekarach” na działkach o nr geodezyjnych: 37/2; 39/2; 41/3.

Dnia 19.05.2011 r. do Urzędu Miejskiego w Dobrej wpłynęło zapytanie następującej treści:

Niniejszym zwracam się z prośbą o podanie czy nowe mają być 2 czy 1 pompa głębinowa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Burmistrz Dobrej informuję, że przewiduje zakup jednej nowej pompy głębinowej, która ma być zamontowana w nowo wybudowanej studni.

Z poważaniem

Burmistrz Dobrej

/-/ Andrzej Piątkowski