
Strefa techniczna dla zawodników
Boisko do gier zespołowych
Trybuny
0/25 | Pom.Gosp. 4,6 m2 | gres
0/19 | Umywalnia 10m2 | gres
0/19 | WC 7,2 m2 | gres
0/24 | WC 5,9 m2 | gres
0/29 | WC 7,2 m2 | gres
0/29 | Umywalnia 10m2 | gres
0/29 | Przebieralnia 16,4 m2 | gres
0/18 | Przebieralnia 16,4m2 | gres
0/23 | Przebieralnia 6,2 m2 | gres
±0,00
0/16 | Magazyn 12,6 m2 | gres
0/02 | Hall wejściowy 18,0 m2 | gres
0/14 | Pokój sędziego 9,6m2 | gres
0/22 | Hall główny 59,7 m2 | gres
0/06 | Natryski 5,3 m2 | gres
0/05 | WC 5,6 m2 | gres
0/15 | WC 6,3 m2 | gres
0/04 | Przebieralnia 18,2 m2 | gres
0/30 | Pom.porządkowe 13,3m2 | gres
±0,00
0/09 | Zaplecze 8,4 m2 | gres
WC-personel 2,99 m2 | gres
0/07 | Siłownia 57,4m2 | parkiet
0/08 | Sklepik 15,3 m2 | gres
0/10 | Szatnia ogólna 9,5 m2 | gres
0/11 | Pokój nauczyciela 6,7 m2 | gres
2xYDYzo 5 x6 mm2 + YKY 5 x 16 mm2
2 x YDYzo 5 x 10 mm2
Zdalny wyłącznik p.pożarowy SPAMEL FT 22
Ściana żelbetowa
T1
TS-NW3
TOS
Opracował:
Projektował:
Sprawdził:
Nazwisko:
mgr inż. Jan Kaczmarzyk
mgr inż. Stanisław Lewandowski
Data:
20.06.08
20.06.08
Podpis:
Nr upr.:
475/73/Lm
St-138/73
Inwestor:
Gmina Dobra
Temat opracowania: Sala sportowa w Dobrej - Długa Wieś.
Nazwa rys
Instalacje elektryczne – gniazda
rzut parteru
Rew:
Nr rys: 4
Skala: 1:100