

Dobra, dnia 28.03.2012 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IGOŚR.271.4.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na: **BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” W DŁUGIEJ WSI GMINA DOBRA.**

Zamawiającemu zostało zadane następujące pytanie:

1. Proszę o anulowanie szczegółowych parametrów nawierzchni syntetycznych zamieszczonych w dokumentacji projektowej. Zapisy takie są niezgodne z założeniami programu Moje Boisko – Orlik 2012 i wytycznymi Ministerstwa Sportu i turystyki, zamieszczonymi na stronie www.orlik2012.pl . według komunikatu zamieszczonego na tej stronie:

„Ministerstwo Sportu i turystyki przypomina, że zgodnie z założeniami programu jakiegokolwiek zmiany typowej „Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia” w treści:

a) rozdziału 2, punkt 2.1 i 2.2,

b) rozdziału 6, punkt 1 i 2,

mogą spowodować odstępianie od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich).”

Zamawiający nie może więc dowolnie określać przedmiotu zamówienia w zakresie nawierzchni syntetycznych, wiąza go bowiem zapisy specyfikacji wzorcowej programu MOJE BOISKO _ ORLIK 2012. Zamawiający nie może w projekcie technicznym, który jest integralną częścią dokumentacji przetargowej, precyzować minimalnych parametrów nawierzchni syntetycznych ponad minimum zawarte we wzorcowej SIWZ. Uprawnienie Zamawiającego w zakresie „dostosowania projektu do warunków lokalnych” dotyczy tylko wyboru spośród oferowanych we wzorcowej SIWZ wariantów nawierzchni.

W związku z powyższym proszę o anulowanie szczegółowych parametrów nawierzchni syntetycznych i potwierdzenie, że wiążące dla Wykonawców w tym zakresie będą zapisy SIWZ, a nie projektu technicznego.

Proszę również o wyjaśnienie kluczowych dla prawidłowej wyceny rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia:

- 1) w jakiej technologii należy wykonać nawierzchnię poliuretanową boiska – natrysk czy EPDM? Jaka ma być grubość nawierzchni?
- 2) Który wariant wysokości trawy sztucznej należy przyjąć – min. 60 mm, czy 40-59 mm?

Odpowiedzi Zamawiającego na pytanie:

Ad. 1. Zamawiający potwierdza, że wiążące dla Wykonawców w zakresie parametrów technicznych nawierzchni są zapisy SIWZ obowiązujące dla przedmiotowego zamówienia.

Ad. 2. Nawierzchnię poliuretanową boiska należy wykonać w technologii typu NATRYSK – na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

Ad. 3. Należy przyjąć wysokość włókna min. 60 mm zgodnie z zapisami SIWZ obowiązującej dla przedmiotowego zamówienia.

Burmistrz Dobrej

/-/ Andrzej Piątkowski