

Dobra, dnia 28.03.2012 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IGOŚR.271.4.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na: **BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” W DŁUGIEJ WSI GMINA DOBRA.**

Zamawiającemu zostało zadane następujące pytanie:

Proszę o odpowiedź na pytania:

Pytanie 1:

Zamawiający w bardzo rygorystyczny sposób w dokumentacji opisuje parametry nawierzchni poliuretanowej. Takie sprecyzowanie przedmiotu zamówienia eliminuje zasadę uczciwej konkurencji oraz wskazuje ściśle określony produkt posiadany przez jedną firmę. Stwarza to sytuację niekorzystną dla Zamawiającego, gdyż eliminuje on sam z postępowania szeroki wachlarz wysokiej jakości nawierzchni poliuretanowych, posiadających liczne badania i certyfikaty. W połączeniu z wydatkowaniem środków publicznych sytuacja ta jest zaprzeczeniem dobrego gospodarowania oraz respektowania zasad Ustawy o Zamówieniach Publicznych. W związku z powyższym prosimy o określenie zakresu danego parametru (dodanie znaków mniejszości lub większości).

Odpowiedzi Zamawiającego na pytanie:

Ad. 1. Zamawiający potwierdza, że wiążące dla Wykonawców w zakresie parametrów technicznych nawierzchni są zapisy SIWZ obowiązującej dla przedmiotowego zamówienia. W związku z powyższym minimalne wymagania Zamawiającego wobec oferentów odnośnie nawierzchni boisk to:

a) Boisko do piłki nożnej:

Wariant I* wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna: polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m²

b) Boisko wielofunkcyjne:

II sposób*: Technologia typu NATRYSK – na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

Burmistrz Dobrej

/-/ Andrzej Piątkowski