

Dobra, dnia 07.06.2013 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr IGOŚR.271.2.2013 dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś ETAP V zagospodarowanie terenu wokół sali”.

Zamawiającemu zostało zadane następujące pytanie:

- 1) W opisie przedmiotu zamówienia, w projekcie budowlanym oraz w przedmiarze robót dla podbudowy z kostki betonowej oraz płyt ażurowych zaprojektowano podsypkę cementowo – piaskową grubości 3 cm. Czy Zamawiający przewiduje także wykonanie warstwy stabilizującej z posypki cementowo-piaskowej gr. 10 cm po zagęszczeniu?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie:

- 1) Zamawiający nie przewiduje wykonania innej niż zaprojektowana w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w zamieszczonym przedmiarze robót warstwy z podsypki cementowo – piaskowej. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentami przedstawionymi w ogłoszonym przetargu.

Burmistrz Dobrej
Andrzej Piątkowski

/ - /