

LEGENDA:

- KTE-G LED 55W — oprawa nastropowa
- Angle 30 2025 LED 130W — oprawa zwieszakowa
- Angle 30 1525 LED 100W — oprawa zwieszakowa
- Reglux 540 LED 30W IP44 — oprawa montowana nastropowo
- Reglux 540 LED 40 W — oprawa nastropowa
- Reglux 1040 LED 50 W — oprawa nastropowa
- Amaro LED 23W — oprawa nastropowa
- BASE LED 15W — oprawa do montażu na ścianie lub suficie
- Paletta LED 265 23W IP65 — oprawa montowana nastropowo lub na ścianie

LEGENDA:

- M1 — Monitor 1 LED — oprawa naścienna oświetlenia ewakuacyjnego
- M2 — Monitor 2 LED — oprawa nastropowa oświetlenia ewakuacyjnego
- Monitor 1 IP65 LED spec — oprawa naścienna oświetlenia ewakuacyjnego do niskich temp.
- V — VERSO LED — oprawa nastropowa oświetlenia awaryjnego
- V2 — VERSO LED W — oprawa nastropowa oświetlenia awaryjnego
- W — Wentylator wyciągowy łazienkowy

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

USŁUGI PROJEKTOWE
ELEKTROMARK
62-700 Turek ul. Legionów Polskich 5 m 15
e-mail: ciernik32@poczta.onet.pl Tel. kom. 0-796-458-444

Obiekt	PLACÓWKA PRZEDSZKOLNA 62-730 Dobra, Długa Wieś 30, dz. nr ew. 483
Zleceniodawca	URZĄD MIASTA i GMINY DOBRA Pl Wojska Polskiego 10 62-730 Dobra
Stadium-Branża	P.B.W. ELEKTRYCZNA
Treść - Skala	**PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO, AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO** **rzut poddasza** **1:100**
Opracował Nr uprawnień	inż. Marek Szelag UAB 8346/II/4/90
Sprawdził: Nr uprawnień	mgr inż. Dariusz Wiśniewski WKP/0172/POOE/03
Data oprac.	MARZEC 2016 RYS. NR E-4