




PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



B |



A

A

POZ.1 czujnik Gazex montowany 30 cm nad posadzką włącza wentylatory wentylacji owarnej poz.2 i poz 4

B |

UWAGA: Dokadną lokalizację otworów w dachu pod urządzenia wentylacyjne ustalić z wykonawcą dachu. Podana na rysunku lokalizacja wskazuje rejon w promieniu do 0,5m w którym urządzenia powinny być zlokalizowane.

Autor opracowania		PPHU SADEKO Mirosław Nowak Piotrów 5A, 99-200 Poddębice	
Nazwa opracowania		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA(MODERNIZACJA) OCZYSZCZALN I ŚCIEKÓW W M. DOBRA	Stadium PB-W
Adres obiektu		ul.Łąkowa 4, 62-730 Dobra, nr ew. dz. 89/6 obr. Dobra-Miasto [0001] w jednostce ewidencyjnej Dobra [302703_4]	Branża techn. sanitarna
Inwestor		Gmina Dobra Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra	Data 08. 2016
Nazwa opracowania		Instalacje wentylacji sanitarnej i technologicznej	Skala 1:50
Tytuł rysunku		Budynek technologiczny rzut i przekroje	
Projektował		inż. Jerzy Sysło	Nr rys. 3 / W
Sprawdził		mgr.inż. Joanna Mikajczyk	