



od km 0+120 do km 0+335

1. 4 cm - warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S50/70 dla KR1 wg WT-2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe . Wymagania techniczne
2. 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 /melafir, bazalt, granit / wg normy PN-S-06102 z grudnia 1997 r.
3. 15 cm - warstwa podłoża z gruntu stabilizowanego cementem /z betoniarki/ o Rm - 5,0 MPa od km 0+120 do km 0+335

Inwestor	Gmina Dobra Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra
Branża	Drogowa
Tytuł zadania	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skęczniew
Nazwa rysunku	Przekrój normalny 1:50
Projektował Branż drogowa	Bożena Woźniak upr. projektowe nr GP 7342/167/94 BOŻENA WOŹNIAK projektowanie i kierowanie robotami w zakresie dróg i typowych mostów upr. projektowe nr GP 7342/167/94 upr. budowlane nr WZDP 53/72
Data opracowania	czerwiec 2018 r.