


1. 4 cm - warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S50/70 dla KR1 wg WT-2 2014 .
Mieszanki mineralno-asfaltowe . Wymagania techniczne
2. 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 /melafir , bazalt, granit / wg normy
PN-S-06102 z grudnia 1997 r.

Inwestor	Gmina Dobra Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra
Branża	Drogowa
Tytuł zadania	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strachocice
Nazwa rysunku	Przekrój normalny 1:50
Projektował Branż drogowa	Bożena Woźniak upraw. projektowe nr GP 7342/167/94 
Data opracowania	czerwiec 2018 r.