

Dobra, dnia 05.03.2019 r.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO NA PYTANIA

Dotyczy: Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej, znak sprawy: IGOŚR.271.4.2019.MŚ.

Zamawiającemu zostały zadane następujące pytania:

W związku z ogłoszonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ww. zadanie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

- 1) Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zamieścił informację o wykonaniu nagłośnienia remontowanej sali w przedmiotowym budynku. W projekcie budowlanym (branży elektrycznej) brak wzmianki dotyczącej wykonania nagłośnienia.
- 2) W wyniku wizji lokalnej przedmiotowego budynku na dachu części remontowanej budynku znajduje się syrena strażacka na konstrukcji stalowej. Proszę o informację czy Wykonawca robót winien wycenić montaż i demontaż przedmiotowej syreny? Proszę wskazać gdzie winna zostać zamontowana przedmiotowa syrena na czas remontu budynku?

Ad. 1. Wykonawca winien uwzględnić w ofercie koszty wykonania nagłośnienia remontowanej sali poprzez wycenę i wykonanie dwóch gniazd jednofazowych oraz jednego gniazda trójfazowego przyłączonego do rozdzielni elektrycznej na oddzielnych obwodach.

Ad.2. Wykonawca robót winien uwzględnić w ofercie wycenę demontażu i ponownego montażu syreny alarmowej. Ponowny montaż winien zostać wykonany na słupie (np. żelbetowym bądź stalowym) zakotwionym do ściany szczytowej w linii istniejącego komina. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wykonanie słupa celem zamontowania syreny.

Ze względu na zadane pytania i konieczność dokonania szczegółowej wyceny Zamawiający przedłuża termin otwarcia ofert na dzień 14.03.2019 r.

WZMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Gebler

Sporządził: Marek Świętochowski, tel. 63 279 99 39.