

Dobra dnia 06.05.2011 r.

Gmina Dobra
pl. Wojska Polskiego 10
62-730 Dobra

IGOŚR.271.6.2011

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IGOŚR.271.6.2011 w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Piekarach” na działkach o nr geodezyjnych: 37/2; 39/2; 41/3.

Dnia 05.05.2011 r. do Urzędu Miejskiego w Dobrej wpłynęło zapytanie następującej treści:

Niniejszym zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie instalacji wodociągowej w pomieszczeniu SUW w technologii PCV-U klejone. Akceptacja zaproponowanego rozwiązania wyeliminuje konieczność stosowania elementów przejściowych stal – PCV, przewidzianych w projekcie. Deklarujemy montaż rur o podwyższonej wytrzymałości na ciśnienie PN 16.

Odpowiedź Zamawiającego:

Burmistrz Dobrej informuję, że nie wyraża zgody na zaproponowane przez państwa rozwiązanie polegające na wykonaniu instalacji wodociągowej w pomieszczeniu SUW w technologii PCV-U klejone ponieważ rozwiązanie to jest niezgodne z projektem.

Z poważaniem

Burmistrz Dobrej

/-/ Andrzej Piątkowski

Dobra dnia 06.05.2011 r.

Gmina Dobra
pl. Wojska Polskiego 10
62-730 Dobra

IGOŚR.271.6.2011

BLANCA PLUS Sp. z o. o.

Wola Mrokowska

ul. Wąska 1

05-552 Wola Kosowska

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IGOŚR.271.6.2011 w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Piekarach” na działkach o nr geodezyjnych: 37/2; 39/2; 41/3.

Dnia 05.05.2011 r. do Urzędu Miejskiego w Dobrej wpłynęło zapytanie następującej treści:

Niniejszym zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie instalacji wodociągowej z pomieszczeniu SUW w technologii PCV-U klejone. Akceptacja zaproponowanego rozwiązania wyeliminuje konieczność stosowania elementów przejściowych stal – PCV, przewidzianych w projekcie. Deklarujemy montaż rur o podwyższonej wytrzymałości na ciśnienie PN 16.

Odpowiedź Zamawiającego:

Burmistrz Dobrej informuję, że nie wyraża zgody na zaproponowane przez państwa rozwiązanie polegające na wykonaniu instalacji wodociągowej w pomieszczeniu SUW w technologii PCV-U klejone ponieważ rozwiązanie to jest niezgodne z projektem.

Z poważaniem