

Dobra, dnia 21.02.2012 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IGOŚR.271.1.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na: **Budowa sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś ETAP IV.**

Zamawiającemu zostało zadane następujące pytanie:

W opisie przedmiotu zamówienia punkt II/2.10 jest zapis:
„Wykonanie robót elewacyjnych zewnętrznych dla całego obiektu – ocieplenie ścian zewnętrznych i malowanie”

- Ø W przedmiarze jest docieplenie budynku styropianem oraz wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego grub. 3 mm
- Ø W Specyfikacji technicznej jest zapis: wyprawa tynkarska: tynk akryłowy barwiony w masie – kolor po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie 1

Prosimy o odpowiedź dokładnie o jaki tynk chodzi i prosimy o uwzględnienie zmian w przedmiarach.

Pytanie 2

Proszę podać jakie mają być parapety wewnętrzne – rodzaj i jaką mają mieć szerokość.

Pytanie 3

Prosimy o podanie szczegółowego opisu wykonania i wykończenia cokołu budynku z uwzględnieniem w przedmiarze.

Odpowiedzi Zamawiającego na pytanie:

Ad.1 Do wyceny należy przyjąć tynk akryłowy barwiony w masie – kolor po uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z zamieszczonym poprawionym przedmiarem robót.

Ad. 2 Należy przyjąć do wyceny parapety wewnętrzne z PCV szerokości min. 30 cm.

Ad. 3 Do wyceny należy przyjąć zgodnie z zamieszczonym przedmiarem robót następujące warstwy cokołu budynku:

- a) papa termozgrzewalna grubości min 5,2 mm
- b) warstwa spadkowa z zaprawy klejowej mrozoodpornej ze spadkiem 1,5 %
- c) sznur polietylenowy
- d) warstwa gruntująca bezrozpuszczalnikowa
- e) izolacja przeciwwilgociowa grubości min 2 mm
- f) warstwa kleju do płytek (pionowo) wys. min. 30 cm
- g) płytki klinkierowe 6x25 cm (pionowo), kolorystyka po uzgodnieniu z zamawiającym
- h) wypełnienie spoin – fuga elastyczna
- i) silikon uszczelniający

Burmistrz Dobrej
/-/ Andrzej Piątkowski