

Dobra, dnia 30.03.2012 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IGOŚR.271.4.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na: **BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” W DŁUGIEJ WSI GMINA DOBRA.**

Zamawiającemu zostało zadane następujące pytanie:

Pytanie 1 :

Zamawiający w dokumentacji przetargowej (opis) wskazuje piłkochwyty, które należy wykonać w całości wyłącznie w systemie panelowym o wysokości 6,0m., natomiast na załączonym do dokumentacji projektowej skanie rysunku piłkochwytu jest widoczna siatka polipropylenowa.

W przypadku piłkochwyków jako osobnej konstrukcji od ogrodzenia, stosuje się piłkochwyty na słupach z siatką polipropylenową, która to siatka pełni funkcję wychwytywania piłek i amortyzowania uderzenia, a nie, jak w przypadku paneli (nawet o dodatkowych wzmocnieniach, o których wspomina w opisie Zamawiający), odbijania piłki, co uszkadza konstrukcję piłkochwytu i naraża Inwestora na koszty związane z naprawą konstrukcji.

Proponujemy zatem poniżej przedstawiony system piłkochwyków, który od wielu lat bez zarzutów spełnia swoją funkcję na zrealizowanych przez naszą firmę obiektach sportowych oraz posiada wszystkie wymagane atesty i certyfikaty:

Dwa piłkochwyty jako niezależna od ogrodzenia konstrukcja

- słupy stalowe cynkowane ogniowo o wym. 80x80x3mm, montowane w rozstawie 4,0m (z dodatkowych wsporników, których funkcję, czyli stabilizację konstrukcji pełnią stężenia górne skrajnych przęseł
- stężenie górne na skrajnych przęsłach z rygla stalowego cynkowanego ogniowo o wym. 50x30mm
- siatka polipropylenowa o wymiarach oczka 10x10x4 mm mocowana do słupów za pomocą karabińczyków mocowanych do linek stalowych rozpiętych na słupach;
- montaż zgodnie z dokumentacją oraz z zaleceniami producenta.

Zwracamy się zatem z pytaniem, czy jako wypełnienie wolnostojących piłkochwyków należy przyjąć wypełnienie z siatki polipropylenowej oraz czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie systemu piłkochwytu zaproponowanego powyżej?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie:

Ad. 1. Należy przyjąć wykonanie piłkochwyków zgodnie z opisem w dokumentacji przetargowej tj. w całości wyłącznie w systemie panelowym.

Burmistrz Dobrej
/-/ **Andrzej Piątkowski**