

Dobra, dnia 20 marca 2015 r.

IGOŚR.6220.1.2015.ZS

DECYZJA NR IGOŚR 1/2015 **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (*Dz. U. z 2013 r., poz. 1235*), § 3 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (*Dz. U. Nr 213, poz. 1397*) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267*) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2015 r. Inwestora: Pana Bartłomieja Dudzińskiego prowadzącego działalność pod nazwą: „Energ-Eko” Bartłomiej Dudziński, ul. Warszawska 70A, 91-862 Łódź, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „budowie stacji elektroenergetycznej 110/15/30 kV GPZ „Ugory” z wyprowadzeniami liniowymi 110 kV i infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 116 i 117 obręb Ugory”, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku,

stwierdzam

1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie stacji elektroenergetycznej 110/15/30 kV GPZ „Ugory” z wyprowadzeniami liniowymi 110 kV i infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 116 i 117 obręb Ugory”.
2. Integralną częścią decyzji jest załącznik nr 1 stanowiący charakterystykę przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 09.02.2015 r. Inwestor: Pan Bartłomiej Dudziński wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie stacji elektroenergetycznej 110/15/30

kV GPZ „Ugory” z wyprowadzeniami liniowymi 110 kV i infrastruktura towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 116 i 117 obręb Ugory”.

O wszczęciu postępowania w powyższej sprawie (11.02.2015 r.) strony postępowania zostały powiadomione pisemnie zgodnie z art. 61 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.). Została również podana do publicznej wiadomości informacja o zamieszczeniu wniosku w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie co jest zgodne z art. 21 ww. ustawy.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany. W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust.1 pkt. 1 i 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) przedmiotowy wniosek został przedłożony do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku celem uzyskania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez Inwestora przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku wydał opinię sanitarną Nr ON.NS.452.3.4.2015 z dnia 24.02.2015 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem Nr WOO-IV.4240.144.2015.KL.1 z dnia 26.02.2015 r. (data wpływu 03.03.2015 r.) wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego pismem z dnia 11 lutego 2015 r. nr IGOŚR.6220.1.2015.ZS zawiadomiono strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W myśl art. 84 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w niniejszej decyzji stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rozpatrując wniosek, Burmistrz Dobrej uwzględnił wymagania, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. a, c, d, e ww. ustawy. zbadał rodzaj, skalę

przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, wykorzystanie zasobów naturalnych oraz emisję i uciążliwości występujące w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15/30 kV w granicach działek o numerach ewidencyjnych 116 i 117 obręb Ugory w gminie Dobra. Stacja składać się będzie z napowietrznej rozdzielni 110 kV, dwóch stanowisk transformatorowych o mocy do 25 MVA każdy, a także dwóch transformatorów dla potrzeb własnych o mocy 100 kVA każdy. Rozdzielnie 15 kV i 30 kV, urządzenia kontrolne i sterownicze będą znajdowały się w planowanym budynku stacyjnym, którego powierzchnia wyniesie ok. 200 m². Rozdzielnie 15 kV i 30 kV będą posiadały pojedynczy układ szyn zbiorczych. W ramach planowanego przedsięwzięcia Inwestor przewiduje budowę dwóch dławików uziemiających, ustawienia bramki liniowej dla wyprowadzenia linii 110 kV z rozdzielni 110 kV do słupa początkowego oraz wykonanie połączeń kablowych pomiędzy polami rozdzielni a stanowiskami transformatorów. Teren planowanej stacji zostanie ogrodzony i będzie on niedostępny dla osób postronnych. Stacja będzie stanowić element systemu energetycznego, a jej zadaniem będzie przetwarzanie energii elektrycznej produkowanej przez Park Elektrowni Wiatrowych „Dobra”, która to będzie przesyłana do krajowego systemu elektroenergetycznego. Zgodnie z treścią karty informacyjnej przedsięwzięcia linia energetyczna nie jest objęta zakresem przedmiotowego postępowania administracyjnego.

Ze strony planowanej stacji elektroenergetycznej nie wystąpi negatywne oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji hałasu. Zgodnie z treścią złożonej dokumentacji najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 340 m od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Biorąc powyższe pod uwagę, w szczególności rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia poziomu dopuszczalnego hałasu określonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), a akustyczne standardy jakości środowiska na terenach chronionych zostaną dotrzymane.

Biorąc pod uwagę rodzaj, lokalizację i skalę planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że poza terenem do którego Inwestor posiada tytuł prawny nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym tj. nie zostaną przekroczone wartości pola elektrycznego i pola magnetycznego o poziomach dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. nr 192, poz. 1883).

Uwzględniając powyższe dotrzymane zostaną standardy jakości środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym oraz ochrony przed hałasem. Emisja hałasu, pola elektrycznego i pola magnetycznego do środowiska związana z eksploatacją przedmiotowej stacji elektroenergetycznej nie spowoduje znaczących zmian w środowisku.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 li. d ustawy ooś stwierdza się, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do

powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Etap eksploatacji inwestycji nie będzie związany z emisją substancji do powietrza.

Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na zmiany klimatu.

Odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone selektywnie w pojemnikach i odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c i e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w trakcie eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie wystąpi zapotrzebowanie na wodę zarówno na cele socjalno-bytowe, jak i technologiczne. Stanowiska transformatorów zostaną wyposażone w szczelne misy olejowe mogące pomieścić zawartość oleju w transformatorze oraz wody gaśnicze. Na analizowanym terenie zostanie wykonany system kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe ze stanowisk transformatorowych po podczyszczeniu będą odprowadzane do ziemi poprzez planowany system rozsączający. Wody opadowe i roztopowe ze stanowisk transformatorowych będą podczyszczane w separatorze wyposażonym w zamknięcie i instalację sygnalizującą stany awaryjne. W przypadku awarii transformatora olej będzie gromadzony w zbiorniku awaryjnym stanowiska transformatora.

Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnych awarii.

Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ooś, należy uznać, że inwestycja nie będzie powodowała trans granicznego oddziaływania.

Uwzględniając informacje przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia dotyczące jego lokalizacji, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a-j ustawy ooś stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj i lokalizację, nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 2 ustawy ooś, na podstawie

Burmistrz Dobrej, plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, tel./fax. 632799011

przetawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.) W odległości ok. 6,3 km od miejsca realizacji inwestycji znajduje się obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002. Teren inwestycji jest obecnie użytkowany jako grunt orny i w związku z realizacją przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność wycinki drzew lub krzewów.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Planowana realizacja inwestycji w powiązaniu z innymi przedsięwzięciami nie będzie powodowała oddziaływań, które mogłyby wywołać efekt skumulowany. Z analizy szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy wynika, że planowana inwestycja nie jest usytuowana na obszarze wodno-błotnym, obszarze wybrzeża, obszarze przylegającym do jezior, obszarze górskim i leśnym, obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne lub na terenie uzdrowiska.

Oddziaływania związane z fazą realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny, krótkotrwały i odwracalny.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości powietrza, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na środowisko związanego z emisją odpadów, nie będzie źródłem istotnego oddziaływania na klimat akustyczny i środowisko gruntowo – wodne. Tym samym należy stwierdzić, że nie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiłem jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, przy czym zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Wskazany powyżej termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- art. 87. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 – 13 wyżej cytowanej ustawy.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Dobrej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca;
2. Strony postępowania wg odrębnego wykazu;
2. a/a.

Do wiadomości:

3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu;
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł zgodnie z częścią I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Sporządził: Zbigniew Szymczak.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Inwestor: Pan Bartłomiej Dudziński prowadzący działalność pod nazwą: „Energ-Eko” Bartłomiej Dudziński, ul. Warszawska 70A, 91-862 Łódź.

Nazwa zadania: „budowa stacji elektroenergetycznej 110/15/30 kV GPZ „Ugory” z wyprowadzeniami liniowymi 110 kV i infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 116 i 117 obręb Ugory”

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15/30 kV w granicach działek o numerach ewidencyjnych 116 i 117 obręb Ugory w gminie Dobra. Stacja składać się będzie z napowietrznej rozdzielni 110 kV, dwóch stanowisk transformatorowych o mocy do 25 MVA każdy, a także dwóch transformatorów dla potrzeb własnych o mocy 100 kVA każdy. Rozdzielnie 15 kV i 30 kV, urządzenia kontrolne i sterownicze będą znajdowały się w planowanym budynku stacyjnym, którego powierzchnia wyniesie ok. 200 m². Rozdzielnie 15 kV i 30 kV będą posiadały pojedynczy układ szyn zbiorczych. W ramach planowanego przedsięwzięcia Inwestor przewiduje budowę dwóch dławików uziemiających, ustawienia bramki liniowej dla wyprowadzenia linii 110 kV z rozdzielni 110 kV do słupa początkowego oraz wykonanie połączeń kablowych pomiędzy polami rozdzielni a stanowiskami transformatorów. Stacja będzie stanowić element systemu energetycznego, a jej zadaniem będzie przetwarzanie energii elektrycznej produkowanej przez Park Elektrowni Wiatrowych „Dobra”, która to będzie przesyłana do krajowego systemu elektroenergetycznego. W odległości ok. 6,3 km od miejsca realizacji inwestycji znajduje się obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002. Teren inwestycji jest obecnie użytkowany jako grunt orny i w związku z realizacją przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność wycinki drzew lub krzewów.

Rozwiązania chroniące środowisko.

Stanowiska transformatorów zostaną wyposażone w szczelne misy olejowe mogące pomieścić zawartość oleju w transformatorze oraz wody gaśnicze. Na analizowanym terenie zostanie wykonany system kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe ze stanowisk transformatorowych po podczyszczeniu będą odprowadzane do ziemi poprzez planowany system rozsączający. Wody opadowe i roztopowe ze stanowisk transformatorowych będą podczyszczane w separatorze wyposażonym w zamknięcie i instalację sygnalizującą stany awaryjne. W przypadku awarii transformatora olej będzie gromadzony w zbiorniku awaryjnym stanowiska transformatora.


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Sporządził: Zbigniew Szymczak.

