

Dobra, dnia 05.09.2016 roku

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Długa Wieś - etap XI


IGOŚR.271.6.2016

Zamawiającemu zostały zadane następujące pytania:

- 1) Jednym z kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował się przy wyborze oferty jest okres gwarancji. Prosimy o podanie okresu gwarancji jaki wykonawca może udzielić na w/w przedmiot zamówienia.
- 2) Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego kosztorysu w formie edytowalnej (ATH).
- 3) Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących kanalizacji deszczowej:
 - proszę o podanie ile należy wykonać fi 1000 z częścią osadową. W kosztorysie podane jest, że należy wykonać 2 takie studnie, natomiast wg projektu zagospodarowania terenu i profilu wynika, że do zamontowania jest tylko jedna taka studnia
 - proszę o informację jakiej średnicy mają być studzienki kanalizacyjne systemowe. Czy mają być średnicy fi 400 czy fi 425?

Odpowiedź Zamawiającego na pytania:

- 1) Zamawiający określa minimalny okres gwarancji 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji na przedmiotowe zadanie 60 miesięcy.
- 2) Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia na stronie internetowej kosztorysów w formie edytowalnym (ATH). Nie mniej jednak dopuszcza się wpisanie ręcznie kwot w kosztorysie zamieszczonym na stronie internetowej.
- 3) Dla przedmiotowego zadania należy wykonać 2 studnie fi 1000 z częścią osadową. Studzienki kanalizacyjne systemowe mają mieć przekrój fi 400.


**BURMISTRZ
DOBRA**
Andrzej Piątkowski

Sporządził: Marek Świętochowski, tel. 63 279 99 39.