

GMINA DOBRA
62-750 DOBRA
Plac Wojska Polskiego 10
pow. turecki, woj. wielkopolskie
NIP 638-18-70-425 REGON 311019438

Dobra, dnia 06.02.2017 r.

Znak sprawy: IGOSR.271.2.2017.MŚ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dobry start - remont Dworku w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zamawiającemu zostały zadane następujące pytania:

W celu dokonania prawidłowej wyceny pozycji przedmiarowej zadaje następujące pytania

Pytanie 1;

W projekcie budowlanym brak zestawienia stolarki okienneo-drzwiowej jako podstawowego załącznika dokonania wycen kosztorysowych i wykonania stolarki przez producentów

Proszę o następujące wyjaśnienia;

1.a -w SIWZ –podano że w budynku zamontować okna –drewniane, stylizowane wg .istniejących historycznych okien zachowanych w istniejącym budynku w części na elewacji zachodniej. Kolor RAL. 9001 –w przedmiarze podano okna PCV w całości budynku kolor RAL 8001.

1.b –w SIWZ drzwi wewnętrzne ,część istniejąca przyziemie i wysoki parter-istniejące zabytkowe drewniane płycinowe drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami w całości poddać renowacji poprzez usunięcie starej farby, wymianę uszkodzonych lub brakujących listew i płycin. Całość przeszlifować i polakierować laserunkowo na białe. Okucia oryginalne do zachowania i renowacji, elementy brakujące odtworzyć wg . wzorów istniejących- w przedmiarze podano typowe drzwi płycinowe z ościeżnicą regulowaną.

Pytanie 2

Proszę podać obciążenie użytkowe dla stropu z płyt prefabrykowanych.

Odpowiedź Zamawiającego na pytania.

Ad. 1. Zamawiający załącza do dokumentacji przetargowej wykaz stolarki okiennej i drzwiowej. Jednocześnie zaznaczając, że orynnowanie, wykończenie ścian szczytowych, obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne, wykonać z blachy cynkowo – tytanowej.

Ad. 2. W budynku przyjęto następujące obciążenia

rodzaj obciążenia	obciążenie charakterystyczne [kN/m ²]	współczynnik obciążenia	wartość obliczeniowa [kN/m ²]
ciężar własny	4	1,35	5,4
obciążenie warstwami posadzkowymi	2,18	1,35	2,943
obciążenie technologiczne - zmienne	2,5	1,5	3,75
RAZEM	8,68		12,093


E U R N I S T R Z
D L A R E J
Andrzej Piątkowski

Sporządził: Marek Świętochowski, tel. 63 279 99 39.