

Dobra dnia 12.05.2011 r.

Gmina Dobra
pl. Wojska Polskiego 10
62-730 Dobra

IGOŚR.271.6.2011

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IGOŚR.271.6.2011 w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Piekarach” na działkach o nr geodezyjnych: 37/2; 39/2; 41/3.

Dnia 11.05.2011 r. do Urzędu Miejskiego w Dobrej wpłynęło zapytanie następującej treści:

Prosimy o wyjaśnienie jakie ilości przepustnic należy uwzględnić w kosztorysie, gdyż przedmiar mówi o przepustnicach w ilości 39 szt. a zestawienie materiałowe dołączone do projektu (strona 25) mówi o przepustnicach w ilości 33 szt. Jednocześnie nadmieniamy że średnice i typy przepustnic również się nie zgadzają.

Odpowiedź Zamawiającego:

Burmistrz Dobrej informuje iż ilość przepustnic w przedmiarze zgadza się z ilością w zestawieniu materiałowym (strona 28) i wynosi 39 szt. Burmistrz jednocześnie informuje że przy sporządzaniu kosztorysu oferent uwzględniając ilość, średnice i typy przepustnic powinien opierać się na przedmiarze robót.

Z poważaniem

Burmistrz Dobrej
/-/ Andrzej Piątkowski